

KÖZMŰNYILATKOZAT Adatszolgáltatás!

Kiadva az Invitel Zrt. hivatalos helyiségében.

Dátum: 2016. május 2.

Jelen vannak: Invitel Zrt. részéről:

Kávássy Sándor

Tervező részéről:

Vízöv Kft.

Tárgy: **Balástya Község Belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése és rekonstrukciója; A3 Vízugyjtő vízjogi létesítési engedélyterv (Munkaszám: 2/16).**

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos helyszínrajzot és kérte az Invitel Zrt. képviselőjét, hogy a tervre feltüntetni kívánt távközlési vezetékek, alépítmények helyét adja meg. Az Invitel Zrt. képviselője megtekintette a helyszínrajzot, a kért adatokat átadta, és az alábbi észrevételt teszi:

Nyilvántartásunk alapján a tervezett **csapadékvíz** közművezeték (létesítmény) távközlési földfeletti légest, optikai kábelt, föld alatti alépítményt, földkábel:

KERESZTEZ

PÁRHUZAMOSAN HALAD

Keresztezés és párhuzamos haladás esetén:

Az elkészült engedélyezési tervek bemutatása alapján **Közmű-üzemeltetői Nyilatkozat** beszerzése szükséges (Invitel Zrt. / Nyilvántartási és Hálózatüzemeltetési Csoport, 6724 Szeged, Pf :17.). A Közmű-üzemeltetői nyilatkozat kiadásához 2 pld. tervdokumentációt kell benyújtani, a tervdokumentációnak tartalmaznia kell az átadott adatok alapján érintett távközlési hálózatot.

Alépítmény keresztezés esetén a keresztező közmű vezetékén kell védőcsövet elhelyezni, távközlési földkábel keresztezése esetén a távközlő kábelt is védőcsővel kell ellátni. Kérjük a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet pontos betartását! Az átadott adatok tájékoztató jellegűek.

Jelen Közműnyilatkozatunk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak költségeit. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműnyilatkozat és közmű-üzemeltetői Nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Szakhatóságok felé, a szakhatósági engedély, építési engedély kiadásához Közmű-üzemeltetői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Távközlési építmények keresztezése és megközelítése más nyomvonal jellegű építménnyel:

VÉDŐTÁVOLSÁGOK				
	Gázvezeték	Vízvezeték	Elektromos-földkábel	Kábel TV-földkábel
Keresztezés:	0,40m	0,60m	0,50m	0,20m
Megközelítés:	1,0m	0,70m	0,50m	0,50m


FIGYELEM:

Ez a Nyilatkozat **nem pótolja a Közmű-üzemeltetői Nyilatkozatot, és nem jogosít fel távközlési létesítmények bármilyen felhasználására! Közműnyilatkozatunk 1 évig érvényes!**

Megjegyzés:.....

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
13. PH.



Egyeztető

.....
Egyeztetést kérő